



Informationen zur Energetischen Qualität nach FFVAV und AVBFernwärmeV ¹

ausgestellt für Abrechnungen im Jahr 2026

Energiemix 2024:	
Wärmenetzeinspeisung	
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	
hiervon aus Kohle	57,8%
hiervon aus sonst. Brennstoffen (Abfall)	18,6%
hiervon aus sonst. Brennstoffen (Altholz)	5,5%
hiervon aus Erdgas	0,9%
hiervon aus Heizöl	0,5%
aus sonstigen Wärmeerzeugern:	
hiervon aus Erdgas	12,6%
hiervon aus Umweltwärme	2,3%
hiervon aus sonst. Brennstoffen (Abfall)	0,2%
hiervon aus sonst. Brennstoffen (Altholz)	< 0,1%
hiervon aus Heizöl	< 0,1%
hiervon Strom, netzbezogen	1,4%
hiervon Wärmelieferung Dritter	0,2%
insgesamt aus erneuerbaren Energien (biogener Anteil Abfall, Altholz, Biomethan)	17,40%

Wärmenetzverluste 2024	226.590 MWh/a
-------------------------------	---------------

Treibhausgasemissionsfaktor nach FW 309-1 *	126,6 kg _{CO2eq} /MWh _{Wärme}
Primärenergiefaktor nach FW 309-1 *	0,25

* gem. Bescheinigung vom 29.12.2023, Primärenergiefaktor nach § 22, Abs. 3 GEG

Fernwärmeversorgungsunternehmen	MVV Energie AG Mannheim
Wärmenetz	Heißwassernetz der MVV Energie AG Mannheim
Lage des Netzes	Mannheim, Brühl, Ketsch, Speyer, Schwetzingen
Telefon	0621 290 0
E-Mail	ebfw@mvv.de

Mannheim, 19.12.2025

ppa Spisler

Ort, Datum

Unterschrift

¹ Die Erfüllung der Anforderungen nach § 44, GEG 2020/2023 und EU-Effizienzrichtlinie werden mit gesonderter Bescheinigung nach FW 309 Teile 5 & 7 nachgewiesen.